

Prot. DO
A mezzo pec

SICILIACQUE SPA
Prot. Uscita
001-0006526-GEN/2021

BARCODE: -001.0353542- 02-09-2021 - 16:55:09

Ad **AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini**


Ai **Comuni di Campobello di Licata e Ravanusa**

OGGETTO: interruzione fornitura per rottura accidentale condotta

Con la presente si comunica che alle ore 10:00 del 01/09/21 si è interrotto l'esercizio della bretella Canicattì-Campobello di Licata a causa della rottura accidentale della condotta causata da scavi da parte di ditte estranee alla Società nei pressi della Via Gramsci nel centro abitato di Canicattì (AG), con conseguente interruzione della fornitura idrica ai comuni in indirizzo.

Stiamo predisponendo quanto necessario all'intervento di manutenzione che data la natura dell'acquedotto in P.R.F.V., necessitano, oltre ai tempi necessari all'inserimento di un nuovo tronchetto di tubazione DN 250 anche del tempo necessario per la polimerizzazione della resina con cui vengono eseguite le fasciature sulla condotta.

Ciò detto, si comunica che le forniture ai comuni di Campobello e Ravanusa saranno ripristinate entro le ore 18:00 del 04/09/2021.

Siciliacque S.p.A.
Il Direttore Operativo
(Ing. Massimo Burruano)


COMUNE DI RAVANUSA
Protocollo Arrivo N. 15861/2021 del 03-09-2021
Doc. Principale - Copia Documento